

JIS Q 1000 (JIS Q 17050-1) に基づく自己適合宣言書

文書番号 : SHR2019-01-1  
発行者の名称 : 株式会社佐原  
発行者の住所 : 岩手県一関市赤荻字亀田 143  
宣言の対象 : 防火戸 FG-H, FG-L 段窓排気ファン

上記の宣言の対象は、次の JIS の要求事項に適合しています。

<規格番号> <規格名称> <発効日>  
JIS C 9603 換気扇 2006年3月25日

追加情報 : 適合性能項目 消費電力  
: 対象の製品は JIS Q 9001 に準拠した品質管理体制にて供給を行います。  
: 対象の品種は下記の通りです。

品 番
※F-033-BWER
※F-057-BWER
※F-9996-BWER
※には D G K T W のいずれかの記号が入ります。

問い合わせ先 : 株式会社佐原 営業本部 営業管理部 受注センター課長補佐  
佐藤保義  
岩手県一関市赤荻字亀田 143  
TEL 0191-33-1111 FAX 0191-33-1234

代表者又は  
代理者の署名

小野寺 欣也

発行日 : 2022年 6月 8日  
発行場所 : 株式会社佐原 開発部  
役職名・氏名 : 部長 小野寺欣也

この文章は、JIS Q 1000 に基づき作成された自己適合宣言書です。

## 自己適合宣言 文書番号 SHR2019-01-1 付属書

	強運転		弱運転	
	50	60	50	60
定格周波数 Hz	50	60	50	60
定格消費電力 W	9	11	5	6
風量 m <sup>3</sup> /h (0Pa 時)	104	102	71	68
比消費電力 W/(m <sup>3</sup> /h)	0.09	0.11	0.07	0.09
騒音 dB	35	34	25	25