

JIS Q 1000 (JIS Q 17050-1) に基づく自己適合宣言書

文書番号 : SHR2022-02

発行者の名称 : 株式会社佐原
発行者の住所 : 岩手県一関市赤荻字亀田 143

宣言の対象 : エピソードII防火窓 段窓換気ファン

上記の宣言の対象は、次の JIS の要求事項に適合しています。

<規格番号>	<規格名称>	<発効日>
JIS C 9603	換気扇	2006年3月25日

追加情報 : 適合性能項目 消費電力

: 対象の製品は JIS Q 9001 に準拠した品質管理体制にて供給を行います。

: 対象の品種は下記の通りです。

品 番
GTF-036-C-H
GTF-060-C-H

問い合わせ先 : 株式会社佐原 営業本部 営業管理部 受注センター 課長補佐
佐藤保義
岩手県一関市赤荻字亀田 143
TEL 0191-33-1111 FAX 0191-33-1234

代表者又は
代理者の署名

: 小野寺欣也

発行日 : 2022年6月8日

発行場所 : 株式会社佐原 開発部

役職名・氏名 : 部長 小野寺欣也

この文章は、JIS Q 1000 に基づき作成された自己適合宣言書です。

自己適合宣言 文書番号 SHR2022-02 付属書

		強運転		弱運転	
定格周波数	Hz	50	60	50	60
定格消費電力	W	9	11	5	6
風量	m ³ /h (0Pa 時)	104	102	71	68
比消費電力	W/(m ³ /h)	0.09	0.11	0.07	0.09
騒音	dB	35	34	25	25