

JIS Q 1000 (JIS Q 17050-1) に基づく自己適合宣言書

文書番号 : SHR2021-01-1
発行者の名称 : 株式会社佐原
発行者の住所 : 岩手県一関市赤荻字亀田 143
宣言の対象 : アルジオ・マディオ 段窓用換気ファン

上記の宣言の対象は、次の JIS の要求事項に適合しています。

<規格番号> <規格名称> <発効日>
JIS C 9603 換気扇 2006年3月25日

追加情報 : 適合性能項目 消費電力
: 対象の製品は JIS Q 9001 に準拠した品質管理体制にて供給を行います。
: 対象の品種は下記の通りです。

主品番	予備品番
KQKB※-036-□	JJS036
KQKB※-060-□	JJS060
KQKB※-069-□	JJS069
KQKB※-074-□	JJS074

※には Z Q C のいずれかの記号が入ります。
□には 2~3 桁のアルファベットが入ります。

問い合わせ先 : 株式会社佐原 営業本部 営業管理部 受注センター 課長補佐
佐藤保義
岩手県一関市赤荻字亀田 143
TEL 0191-33-1111 FAX 0191-33-1234

代表者又は
代理者の署名

小野寺 欣也

発行日 : 2024年12月20日
発行場所 : 株式会社佐原 設計開発部
役職名・氏名 : 部長 小野寺欣也

この文章は、JIS Q 1000 に基づき作成された自己適合宣言書です。

平成28年度省エネルギー基準対応 JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書（付属書）

自己適合宣言文書番号	SHR2021-01-1	付属書番号	
発行者の名称	株式会社 佐原		
作成日	2021年5月31日	改訂日	
商品	段窓用換気ファン		
対象窓シリーズ	<ul style="list-style-type: none"> ・アルジオ（製造元：三協立山株式会社 三協アルミ社） ・マディオJ（製造元：三協立山株式会社 三協アルミ社） ・マディオP（製造元：三協立山株式会社 三協アルミ社） 		

消費電力

強（夏）・弱（冬）切替え	強運転		弱運転	
	50	60	50	60
定格周波数（Hz）	50	60	50	60
定格消費電力（W）	9	11	5	6
風量（m ³ /h）0Pa時	104	102	71	68
騒音（db）	35	34	25	25